

Профессиональное образовательное учреждение
«Сыктывкарский кооперативный техникум»
Союза потребительских обществ Республики Коми



Утверждаю
И.о. директора
И.В. Симпелева
16 февраля 2016 г.

План по устранению нарушений требований пожарной безопасности согласно предписания № 62/1/1 от 15 февраля 2016 г.

№№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Ответственный за устранение	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5	6
1.	Не проведена проверка на работоспособность систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация) с составлением соответствующего акта	Основание: п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2016	Начальник хозяйственного отдела Ельдецова Н.Н.	выполнено
2.	Не проведена проверка на работоспособность систем противопожарной защиты (система оповещения людей при пожаре) с составлением соответствующего акте	Основание: п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2016	Начальник хозяйственного отдела Ельдецова Н.Н.	выполнено
3.	Не осуществляется хранение, на объекте защиты, исполнительной документации на установленные	Основание: п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2016	Начальник хозяйственного отдела Ельдецова Н.Н.	выполнено

	системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей при пожаре)				
4.	Специальная программа обучения пожарнотехническому минимуму не согласована с территориальным органом государственного пожарного надзора	Основание: п.53 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций (утв. Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645)	01.11.2016	Начальник хозяйственного отдела Ельдецова Н.Н.	выполнено

Начальник хозяйственного отдела



Н.Н.Ельдецова